



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37 тел.: (3012) 21-26-80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3 тел.: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88; buryatiaugpn@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ

671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район с. Тарбагатай ул. Пушкина 2; тел.: (30146)56-1-02; tarbgpn@mail.ru

Предписание № 36 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Руководителю Тарбагатайского филиала

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» Буторовой А.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО Главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору капитана внутренней службы Сибирикова Антона Павловича

(наименование органа ГПН)

№ 36 от «14» октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с

с «11» час. «30» мин. «28» октября 2019 года по «12» час. «30» мин. «28» октября 2019 года;

Продолжительность проверки 1 час 00 минут

проведена внеплановая выездная проверка

Государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору капитаном внутренней службы Сибириковым А.П.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим хозяйством Ивановым А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В учебном корпусе, общежитии требуется замена автоматической пожарной сигнализации.	Основание: п.61 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2018 г.	01.03.2020 г.	

2	Учебный корпус, общежитие колледжа не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам пожарной безопасности. Доукомплектовать 20 шт.	Основание: п.70 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2018 г.	01.03.2020 г.	
3	В здании учреждения не исправно эвакуационное освещение	Основание: п.43 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2018 г.	01.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Иволгинскому и
Тарбагатайскому района Республики Бурятия по
пожарному надзору
капитан внутренней службы Сибиряков А.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

28 октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

28 10 2019 г.

Руководитель Тарбагатайского филиала
ГБПОУ «БКТЧС»
Буторова Анна Иннокентьевна
(должность, фамилия, инициалы)