

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ № 225 / 1 / 166
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 03 » декабря 20 21 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

«Байкальский колледж туризма и сервиса»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2.

Директор

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

ГБПОУ «БКТuС»

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Ангуров Баир Хубисхалович

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)
безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", решением о проведении плановой выездной проверки от 16 ноября
2021 г., № 225 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по
пожарному надзору)

в период с « 22 » ноября 20 21 г. по « 03 » декабря 20 21 г.

проведена выездная проверка Юкало И.К., старшим инспектором

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

должность, должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

совместно с: Заместитель директора по АХЧ Дамбуевым М.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной
безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывает ся только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспеченно дублирование автоматической сигнализации на пульте подразделения пожарной охраны.	<i>Основание: п. 7 ст. 83 Федерального закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	01.11.2022	
2.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).	<i>Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</i>	01.11.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	<i>Основание: ст. 4,5,6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».</i>	01.11.2022	
4.	Не обеспеченно размещение знаков пожарной безопасности обозначающие направление движения эвакуации.	<i>Основание: п. 47 Правил противопожарного режим, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</i>	01.11.2022	
5.	Двери на путях эвакуации в коридорах и с этажей не оборудованы приспособлением для	<i>Основание: ст. 4,5,6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</i>	01.11.2022	

	самозакрывающа и уплотнением в притворах	безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;		
6.	Речевое оповещение о пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации функционирует не только на том этаже, где обнаружено загорание посредством пожарных извещателей.	Основание: ст. 4,5,6, ст.53 Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.11.2022	
7.	Не организована работа по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (Автоматической пожарной сигнализации) и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	
8.	Не обеспечена проверка огнезащитного покрытия кровли.	Основание: п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	
10.	На объекте защиты допущены к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или программе дополнительного профессионального образования.	Основание: п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	
11.	Дежурный персонал не обеспечен средствами защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета	Основание: п. 56 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	

	не менее 1 на каждого дежурного.			
12.	Выход из подвального помещения здания проходит через общую лестничную клетку. ?	Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «в» п. 6.9* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	01.11.2022	
13.	Двери расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению движения эвакуации.	Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2022	
14.	Помещения разного функционального назначения (Административный блок и гостиница на 3 этаже) не разделены противопожарной перегородкой 1-го типа.	ст.4,5,6, ч.1 ст.88 Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3, 5.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.11.2022	
15.	Допускается блокирования эвакуационной двери	Основание: п. 16 (ж) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.11.2022	

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору)

Юкало Н.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Юкало Никита Константинович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 3012 21-32-20

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале