



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21- 26- 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, факс (3012) 21-12-54, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 / 1 / 12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному Бюджетному Профессиональному Образовательному Учреждению «Байкальский колледж туризма и сервиса»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Думнова А.Н. № 26 от « 12 » февраля 2016 г. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. « 15 » февраля 2016 г. и с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. « 29 » февраля 2016 г., проведена внеплановая выездная проверка территории, зданий и помещений Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ ул. Краснофлотская, 2 и ул. Шумяцкого, 4 заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Ждановым Алексей Анатольевичем

совместно с законным представителем - директором Сергеевым Валерий Васильевичем

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На пути эвакуации учебного корпуса ул. Краснофлотская, 2 установлен турникет - препятствующий свободной эвакуации людей из здания	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.06.2014) "О противопожарном режиме", п.36	04.04.2016	
2.	Дверь центрального входа ул.Шумяцкого,4 и выхода №5 учебного корпуса ул. Краснофлотская, 2 открывается не по направлению выхода из здания	"СНИП II-2-80. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. Противопожарные	04.04.2016	

		нормы проектирования зданий и сооружений", п.4.5 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6.17		
3.	Эвакуационное освещение путей эвакуации всех зданий не обеспечивает освещённость в соответствии с требованиями нормативных документов (горизонтальная освещённость на полу вдоль центральной линии проходов менее 1 лк)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.84, п.п.4 п.1; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», п.7.106	04.04.2016	
4.	В помещении столовой учебного корпуса ул. Краснофлотская, 2 рассчитанной на 70 человек - отсутствует второй эвакуационный выход	"СНиП II-2-80. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", п.4.3 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6.12	04.04.2016	
5.	Ширина наружных дверей лестничных клеток учебной части учебного корпуса ул. Краснофлотская, 2 менее ширины марша лестницы	"СНиП II-2-80. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", п.4.6 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6.16	04.04.2016	
6.	Двери эвакуационного выхода 2-го этажа мастерских учебного корпуса ул. Краснофлотская, 2 закрыты на замок	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.06.2014) "О противопожарном режиме", п.35	04.04.2016	
7.	В общежитии по ул. Краснофлотская, 2 минимальная ширина участков путей эвакуации менее 1 м.	"СНиП II-2-80. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 2. Противопожарные	04.04.2016	

		нормы проектирования зданий и сооружений, п.4.6 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6.27		
8.	На путях эвакуации допускается отделка горючими материалами полов общежития по ул. Краснофлотская, 2, 3-го этажа учебного корпуса ул. Шумяцкого, 4 без подтверждающих сертификатов класса пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.134, п.6	04.04.2016	
9.	Отсутствует у обслуживающего персонала в общежитиях на случай возникновения пожара средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (у имеющихся вышел срок годности)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном режиме", п.9	04.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственник имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2016 года.
(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД по г. Улан-Удэ

УНД ГУ МЧС России по РБ

подполковник внутренней службы Жданов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

М.Л.П.

« 29 » февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица

- директор Сергеев Валерий Васильевич

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » февраля 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99