



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Ленина, 68,

тел/факс: (30149) 43-0-36, E-mail: kurumkangpr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10 / 1 / 11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Могойтинскому филиалу ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса, зарегистриро-
ванному по адресу: РБ Курумканский район, село Могойто, улица Советская, 5,
ул. Комсомольская, 7, ул. Производственная, 8 (ИНН 0323350154, ОГРН 1100327002038)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Курумканского рай-
она по пожарному надзору Кожевина И.А. № 10 от «13» мая 2019 г, ст.ст.6, 6.1 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15»ч.«00» мин.
до «17» ч. «00» мин. « 17» мая 2018 года, и с «14»ч.«30» мин. до «15» ч. «20» мин. « 4 » июня
2019 года проведена плановая, выездная проверка ВрИО главного государственного инспектора
Курумканского района Республики Бурятия по пожарному надзору майором внутренней службы
Кожевиным Ильёй Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводивше-
го(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений Могойтинского филиала ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
расположенного по адресу: РБ Курумканский район село Могойто, улица Советская, 5,
ул. Комсомольская, 7, ул. Производственная, 8.

(Ф.И.О инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем филиала Самбиловым Сергеем Антоновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	При достижении системой АУПС и СОУЭ или её составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы её составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния. Организация должна принять меры к созданию новой системы. <i>Привести в соответствие с действующим законодательством.</i>	ГОСТ 54101-2010 п.5.1.7 ППР в РФ п. 61.	01.05.2020г.	
2.	Не произведена огнезащитная обработка стоевых строительных конструкций чердачных помещений Филиала, а именно зданий гаражного бокса, мастерских (ЛПЗ), котельной и спортзала.	ППР в РФ п.21	01.05.2020г.	
3.	В помещениях общежития эксплуатируется электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ 42 «а»	01.05.2020г.	
4.	В помещении гаражного бокса эксплуатируется электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ 42 «а»	01.05.2020г.	
5.	В помещении учебного корпуса №1 эксплуатируется электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ 42 «а»	01.05.2020г.	
6.	В помещении котельной эксплуатируется электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ 42 «а»	01.05.2020г.	
7.	В помещениях учебного корпуса №1 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ 42 «в»	01.05.2020г.	
8.	В помещении гаражного бокса эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ 42 «в»	01.05.2020г.	
9.	В помещениях мастерских (ЛПЗ) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ 42 «в»	01.05.2020г.	
10.	В помещении котельной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ 42 «в»	01.05.2020г.	
11.	В помещении спортзала эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ 42 «в»	01.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО главного государственного инспектора
Курумканского района по пожарному надзору Кожевни И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«4» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Руководитель Могойтунского филиала ГБПОУ
«Байкальский колледж туризма и сервиса»

Самбилов Сергей Антонович

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«4» июня 2019 г.



Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99