



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г. УЛАН-УДЭ**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 2307/123-03/168-П/ПВП  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

« 15 » августа 20 23 г.

*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4»,  
ИНН 0323051250 ОГРН 1020300966289*

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса», ИНН 0323350154;*

*Юридический адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2;  
Адрес (местоположение объектов, территории) места осуществления контролируемым лицом деятельности: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2; 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4;*

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

*Тапхаров Евгений Сергеевич- руководитель по безопасности*

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуюсь: Федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной  
(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", решением о проведении плановой выездной проверки от 03 июля

2023 № 2307/123-03/158-П/РВП начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного

государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) подполковника внутренней

службы Волкова С.П.

в период с « 04 » августа 20 23 г. по « 15 » августа 20 23

проведена плановая выездная проверка

1) Шишмарев Иван Викторович, старший инспектор отделения организации надзорных и профилактических мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору);

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: Танхаровым Е. С. - руководителем по безопасности ГБПОУ «БКТuС»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2; 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 4;</b>				
1	п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Планы эвакуации на объекте защиты размещены таким образом, что нарушают ориентацию плана относительно места его размещения.	15.08.2024	
2	п. 9.3.9.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Планы эвакуации размещены в местах с плохой освещенностью, кроме этого, планы эвакуации не размещены в месте, наиболее часто посещаемыми людьми.	15.08.2024	
3	п. 26 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их возможность свободного открывания без ключа	15.08.2024	
4	п. 67 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	На территории объекта не осуществлен покос травянистой	15.08.2024	



	«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	растительности		
5	п. 409 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Огнетушители частично не расположены в специальных подставках (на кронштейнах) из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, кроме этого, находятся на высоте, не соответствующей требованиям.	15.08.2024	
6	п. 47 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Не обеспечено в достаточном количестве размещение знаков пожарной безопасности обозначающие направление движения эвакуации	15.08.2024	
7	пп. «в», п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	15.08.2024	
8	пп. «б», п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Допускается эксплуатация розеток с повреждениями	15.08.2024	
9	пп. «б», п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Допускается эксплуатация электропроводки с нарушением изоляции	15.08.2024	
10	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Помещения различных классов пожарной опасности (лестничная клетка и столовая, электроцитовая и столовая) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на каждом из этажей.	15.08.2024	
11	п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Отсутствуют на дверях лестничных клеток приспособления для samozакрывания и уплотнения в притворах	15.08.2024	
12	пп. «к», п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	15.08.2024	



13	п. б п. 16 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов.	15.08.2024	
14	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	15.08.2024	
15	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	15.08.2024	
16	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1200 мм, фактически ширина составляет менее 1200 мм с поэтажных коридоров в лестничные клетки.	15.08.2024	
17	п. 54 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На объектах защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	15.08.2024	
18	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности»	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	15.08.2024	



	техническое обслуживание и текущий ремонт»;			
19	п. 5.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2 свода правил 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На пожарном посту и на путях эвакуации отсутствует или находится в нерабочем состоянии аварийное освещение.	15.08.2024	
20	ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.»	На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа, кроме этого на ПК должен храниться ключ.	15.08.2024	
21	п. 25 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Используются отделочные материалы (напольное покрытие) с неизвестными показателями горючести на путях эвакуации.	15.08.2024	
22	ст. 5,6. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8. СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	15.08.2024	
23	п. 17 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	15.08.2024	
24	п. 54 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Помещение кондитерского цеха и подвала не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	15.08.2024	
25	пп. д, п. 16 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Допускается демонтаж дверей лестничных клеток.	15.08.2024	

Старший инспектор ООППМ ОНДПР г. Улан-Удэ УНДПР  
Главного управления (государственный инспектор г. Улан-Удэ  
по пожарному надзору) Шишмарев И.В

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего  
выездную проверку

(подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

