ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПРОКУРАТУРА
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО
РАЙОНА
671260, с. ТУРУНТАЕВО,
ул. 50 лет ОКТЯБРЯ, 4

11.04.2018 № 02-15-2018 от

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Сергееву В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Прибайкальского района по поручению прокуратуры республики с привлечением специалиста – начальника ОНД Прибайкальского района УНД ГУ МЧС России по Республике Бурятия проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности Татауровским филиалом ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».

Федеральным законом № 69 – ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» определено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которыми установлены требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – ППР).

Кроме того, в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Проверкой установлено, что образовательным учреждением исполнение требований ППР, Федерального закона № 123-ФЗ не обеспечено, а именно:

Общие нарушения:

- в нарушение п. 77 ППР не обеспечена очистка территории объекта защиты от сухой растительности,

Здание учебного корпуса:

1-й этаж:

-в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарной (противодымной) двери отсутствует устройство для ее самозакрывания,

- в нарушение п.п К п. 23 ППР под лестничным маршем складируются вещи и другие горючие материалы,

2-й этаж:

-в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарной (противодымной) двери отсутствует устройство для ее самозакрывания,

Здание общежития:

1-й этаж:

- в нарушение п.п.Ж п. 36 ППР двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, открываются не по направлению пути эвакуации,

- в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях отсутствуют устройства для их самозакрывания,

- в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях отсутствуют устройства для их самозакрывания,

- в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях отсутствуют устройства для их самозакрывания,

- в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях отсутствуют устройства для их самозакрывания,

- в нарушение ст. 134 Закона № 123-ФЗ отсутствует техническая документация (сертификат) на покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации.

Здание столовой:

- в нарушение п. 24 ППР не проведено испытание наружной пожарной эвакуационной лестницы,

2-й этаж:

- в нарушение п. 62 ППР на лестничной клетке, на противопожарной (противодымной) двери отсутствует устройство для ее самозакрывания.

Помещение спортивного зала:

- в нарушение п. 39 ППР ковровая дорожка на пути эвакуации не закреплена к полу,

- в нарушение п.п. Ж п. 36 ППР дверь, расположенная на эвакуационном выходе из здания, открывается не по направлению пути эвакуации.

Нарушения, выявленные надзорными мероприятиями, свидетельствуют о неисполнении учреждением требований законодательства о пожарной безопасности, создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц - работников, учащихся, посетителей образовательного учреждения, указывают на

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, требуют принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих, недопущению совершения их впредь.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять незамедлительные меры к устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения закона.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции Э.В. Масалов